



EDITAL

JOAQUIM CARLOS DIAS VALENTE, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA C.M. DA GUARDA, TORNA PÚBLICO, de acordo com o estabelecido no art. 17º, do Decreto Lei nº 306/07, os resultados do Controlo de Qualidade da Água de Abastecimento para Consumo Humano, no Concelho da Guarda.

ZONA de ABASTECIMENTO do CALDEIRÃO (Cidade e Aldeias Limitrofes) RESUMO do CONTROLO de QUALIDADE / 4º TRIMESTRE/2009 (DL306/07)

Gr.Análises (DL306/07)	Parâmetros (DL306/07)	VP (DL306/07)	Unidades (DL306/07)	Valor Máximo	Valor Mínimo	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas	% Análises Realizadas	% Análises Conformes
RI <i>Controlo</i> Rotina 1	Bact.coliformes	0	UFC/100ml	0	0	26	26	100%	100%
	E.coli	0	UFC/100ml	0	0	26	26	100%	100%
	Cloro Residual	>>	mg/L Cl ₂	0,67	0,09	33	33	100%	>>
R2 <i>Controlo</i> Rotina 2	Alumínio	200	µg/L Al	38.8	<20,5	7	7	100%	100%
	Clostridium perfringens	0	UFC/100ml	0	0	7	7	100%	100%
	Germes mesófilos a 37°	s/alt.	UFC/1ml	0	0	7	7	100%	100%
	Germes mesófilos a 22°	s/alt.	UFC/1ml	0	0	7	7	100%	100%
	Condutividade	2500	µS/cm/20°C	125	82,9	7	7	100%	100%
	Cor	20	mg/L PtCo	<5	<5	7	7	100%	100%
	pH	6.5-9	unidades pH	7.6	7	7	7	100%	100%
	Manganês	50	µg/L Mn	2.6	1.3	7	7	100%	100%
	Amónio	0.5	mg/L NH ₄	<0.05	<0.05	7	7	100%	100%
	Oxidabilidade	5	mg/L O ₂	1	<0.8	7	7	100%	100%
	Cheiro	3	Fact.diluição	1	1	7	7	100%	100%
	Sabor	3	Fact.diluição	1	1	7	7	100%	100%
Turvação	4	UNT	0,26	<0,20	7	7	100%	100%	
CI <i>Controlo</i> Inspeção	Benzo(a)pireno	1	µg/L	<0.005	<0.005	1	1	100%	100%
	Cálcio	---	mg/L Ca	15.5	15.5	1	1	100%	100%
	Cobre	2	mg/L Cu	0.006	0.006	1	1	100%	100%
	Dureza Total	---	mg/L CaCO ₃	42	42	1	1	100%	100%
	Enterococos fecais	0	UFC	0	0	1	1	100%	100%
	Ferro	200	µg/L Fe	9	9	1	1	100%	100%
	HAP's	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	1	1	100%	100%
	Magnésio	---	mg/L Mg	0.8	0.8	1	1	100%	100%
	Nitritos	0.5	mg/L NO ₂ -	<0.3	<0.3	1	1	100%	100%
	Tri-halometanos	150	µg/L	<10	<10	1	1	100%	100%

10202


ZONA de ABASTECIMENTO do CALDEIRÃO (Cidade e Aldeias Límítrofes)
PONTOS de AMOSTRAGEM /4º Trimestre de 2009

DATA	LOCAL	RI	R2		CI		
		Parâmetros	Parâmetros	Parâmetros		Parâmetros	
		Microbiológicos	Microbiológicos	Físicos	Químicos	Microbiológicos	Químicos
07-10-2009	Guarda - hotel Turismo	POTÁVEL					
07-10-2009	Guarda - Egidial (entrada rede)	POTÁVEL	POTÁVEL	Inf. ao VP	Inf. ao VP		
14-10-2009	Guarda-Café Alameda Sto André	POTÁVEL					
14-10-2009	Guarda-Escola Bª da Luz	POTÁVEL					
21-10-2009	Guarda-Café do Pingo Doce	POTÁVEL					
21-10-2009	Guarda-Café do Feira Nova	POTÁVEL	POTÁVEL	Inf. ao VP	Inf. ao VP		
28-10-2009	Guarda-Escola Bª do Pinheiro	POTÁVEL					
28-10-2009	Guarda-Jardim Infancia Castelo	POTÁVEL					
04-11-2009	Guarda-Rest. Cantinho da Avó	POTÁVEL					
04-11-2009	Guarda-Lar da Misericórdia	POTÁVEL	POTÁVEL	Inf. ao VP	Inf. ao VP	POTÁVEL	Inf. ao VP
11-11-2009	Guarda-Hospital Sousa Martins	POTÁVEL					
11-11-2009	Guarda - Gelqrte	POTÁVEL					
18-11-2009	Carapito S Salvador-casa part	POTÁVEL					
18-11-2009	Guarda-Escola Mileu	POTÁVEL	POTÁVEL	Inf. ao VP	Inf. ao VP		
25-11-2009	Guarda - Egidial (entrada rede)	POTÁVEL					
25-11-2009	Guarda-Casa Saúde Bento Meni	POTÁVEL					
02-12-2009	Guarda-Escola Augusto Gil	POTÁVEL					
02-12-2009	Guarda-Lar João Deus	POTÁVEL	POTÁVEL	Inf. ao VP	Inf. ao VP		
09-12-2009	Guarda-CMG	POTÁVEL					
09-12-2009	Guarda-IPG	POTÁVEL					
17-12-2009	Guarda-Café Lameirinhas	POTÁVEL					
17-12-2009	Guarda-Café N16	POTÁVEL	POTÁVEL	Inf. ao VP	Inf. ao VP		
22-12-2009	Guarda - Egidial (entrada rede)	POTÁVEL					
22-12-2009	Guarda - Café do Município	POTÁVEL					
30-12-2009	Chãos-Café	POTÁVEL					
30-12-2009	Guarda-Bombeiros	POTÁVEL	POTÁVEL	Inf. ao VP	Inf. ao VP		


Observ: Causas dos incumprimentos: Não se registaram incumprimentos
 Medidas correctivas: Não foram necessárias

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

- ⇒ VP = Valor Paramétrico do DL 306/07
- ⇒ Inf. VP = Valores Inferiores ao V P do DL306/07
- ⇒ POTÁVEL = Resultados dos Parâmetros Microbiológicos com Valores Iguais e/ou Inferiores aos V P do DL 306/07
- ⇒ IMPRÓPRIA = Resultados dos Parâmetros Microbiológicos Superiores ao V P do DL 306/07

Para constar se lavrou este edital, que vai ser afixado:
 E eu, , Técnica Superior Assessora, o subscrevi.
 Guarda, 15-01-2010

Presidente do Conselho de Administração


 Joaquim Carlos Dias Valente (Eng.)

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
CÂMARA MUNICIPAL da GUARDA
EDITAL
 Nº **100001** Data **15/01/10**
 Rúbrica 